

# Prüfprotokoll für elektrische Geräte

**Auftraggeber (Kunde):**
**Auftragnehmer (Prüfer):**

 SSE Eventtechnik  
 Hauptstrasse 1  
 4313 Möhlin

 Jan Zwygart  
 SSE Eventtechnik GmbH  
 4313 Möhlin

**Auftragsnummer:**
**Ident-Nr:** 1326--2

**Prüfdatum:** 18.02.2022 14:35:07

**Prüfung nach:**
 DIN VDE 0701-0702:2008-06
  DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4): 2017-05  
 DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2015-10
  Typ B
  Typ BF
  Typ CF

**Grund der Prüfung:**
 Wiederholungsprüfung
  Änderung
  Instandsetzung
  Eingangsprüfung

**Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel (Prüfling):**

Bezeichnung:	Standverteiler orange, CEE63	Ident-Nr:	1326--2
Hersteller:		Serien/Inventar-Nr.:	
Abteilung:	Event	Prüfablauf:	19 Stromverteiler RCD-Typ A
Prüfdatum:	18.02.2022 14:35:07	Prüfintervall:	12 Monate
P-Nenn:	--- kW	Leitungslänge:	5 m
Ltg-Querschnitt (mm <sup>2</sup> ):	16 mm <sup>2</sup>	Leiteranzahl:	5
Bemerkung:			

**Schutzklasse:**
 SK I
  SK II
  SK III

**Prüfgerät:** BENNING ST 755+ (CH)
 **Serien-Nr.:** 500002665576

**Sichtprüfung bestanden:** Ja

**Messungen:**

	Messwert	Grenzwert	Messverfahren:	Prüfung OK:
RPE	0.031 Ω	<0.106 Ω	RPE 0,6A	Ja
RISO-IN	>100.00 MΩ	>1.00 MΩ	RISO-1	Ja
RISO-OUT	>100.00 MΩ	>1.00 MΩ	RISO-OUT	Ja
IPE	0.000 mA	<3.500 mA		Ja
Auslösestrom 0°	17.9 mA	<42.0 mA		Ja
Auslösestrom 180°	27.2 mA	<42.0 mA		Ja
Auslösezeit Ix1/2	300.0 ms	>=300.0 ms		Ja
Auslösezeit Ix1	10.0 ms	<=300.0 ms		Ja
Auslösezeit Ix5	6.0 ms	<40.0 ms		Ja
Berührungsspannung	32.3 V	<50.0 V		Ja
Auslösetaste				Ja

**Funktionsprüfung:**
 Spannung: --- V
 Strom: --- A  
 Wirkleistung: --- W
 Scheinleistung: --- VA

**Funktionsprüfung bestanden:** ---

**Gesamtprüfung bestanden:** Ja
 Nächste Prüfung: 18.02.2023

**Auftraggeber (Kunde):****Auftragnehmer (Prüfer):**SSE Eventtechnik  
Hauptstrasse 1  
4313 MöhlinJan Zwygart  
SSE Eventtechnik GmbH  
4313 Möhlin**Auftragsnummer:****Ident-Nr:** 1326--2**Prüfdatum:** 18.02.2022 14:35:07**Funktionsprüfung:**Spannung: --- V  
Wirkleistung: --- WStrom: --- A  
Scheinleistung: --- VA**Funktionsprüfung bestanden:**

---

**Gesamtprüfung bestanden:****Ja**

Nächste Prüfung: 18.02.2023

**Bemerkung:**

Möhlin, 18.2.2022

Ort, Datum

Unterschrift Auftragnehmer (Prüfer)